

# ALERONA TRADING OÜ

Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Aia tee 5a, 12112

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (МОЗЫРСКИЙ НПЗ)

Показатель	Норма по ТР ТС 013/2011	Значение по СТБ 1658-2015
1 Цетановое число, не менее	47	51,0
2 Цетановый индекс, не менее	—	46,0
3 Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	—	820,0-845,0
4 Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	8	8,0
5 Содержание серы, мг/кг, не более	10	10,0
6 Температура вспышки в закрытом тигле, °С	Не ниже 30	Выше 55
7 Коксумость 10%-ного остатка, %, не более	—	0,30
8 Массовая доля золы, %, не более	—	0,01
9 Содержание воды, мг/кг, не более	—	200
10 Содержание механических примесей, мг/кг, не более	—	24
11 Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), класс	—	Класс 1
12 Стойкость к окислению, г/м <sup>3</sup> , не более	—	25
13 Смазывающая способность: - скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60°С, мкм, не более	460	460
14 Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	—	2.000-4.500
15 Фракционный состав: - при 250°С перегоняется, % (об.), менее - при 350°С перегоняется, % (об.), не менее - 95 % (об.) перегоняется при температуре, °С, не выше	— — 360	65 85 360